

ZAPISNIK O PREGLEDU

izdan v skladu z Ur.l.RS, št. 77/17

Vrsta:	Izredni pregled
Namen pregleda:	Pregled obst. dim. napr., ugotavljanja teh.ustreznosti za priklop KN na plin
Številka:	P-20260623122838
Datum:	18.06.2026
Odkrite pomanjkljivosti:	DA, zapisnik je NEGATIVEN

Dimnikarska družba

Sedež: DIMNIKARSTVO DETLCA d.o.o., BRŠLIJIN 31,8000 NOVO MESTO
Kontaktne podatki: Tel: 041726577,, E-pošta:dimnikarstvodelca@gmail.com
Številka dovoljenja za opravljanje dimnikarskih storitev: 354-2/2020-8

Dimnikar

Osebnostno ime: OMERČEVIĆ ISMET
Kontaktne podatki:
Serijska številka dimnikarske izkaznice: 20060338467

Mala kurilna naprava

Številka male kurilne naprave:
Kurilna naprava: Dimnik
Status: izven uporabe
Vrsta goriva:

Uporabnik

Osebnostno ime oz.firma: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD Mestne občine Novo mesto, JAKČEVA ULICA 009 stan.9, 8000
Lokacija: 1483-1393-0
Upravljalavec: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD Mestne občine Novo mesto Šifra klienta: 0024038

Pomanjkljivosti in dodatne ugotovitve

Skupina: 19 neustrezni ali neurejeni pogoji za uporabo malih kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav;
Rok za odpravo:

Opombe

Na podlagi izvedenega pregleda je bilo ugotovljeno, da obstoječe tuljave delujejo kot zračne tuljave (ventilacijski kanali). Ker gre za zračne tuljave, te materialno, konstrukcijsko in varnostno ne ustrezajo standardom ter predpisom za odvod dimnih plinov plinske naprave. Zaradi navedenih tehničnih lastnosti priklop plinske peči na obstojčo tuljavo ni možen.

Podpis uporabnika dimnikarske storitve:

Podpis dimnikarja:
DIMNIKARSTVO DETLCA D.O.O.


(Poslujemo brez žiga)