

ZAPISNIK O PREGLEDU

izdan v skladu z Ur.l.RS, št. 77/17

Vrsta:	Izredni pregled
Namen pregleda:	Pregled obst. dim. napr., ugotavljanja teh.ustreznosti za priklop KN na plin
Številka:	P-20260618125419
Datum:	18.06.2026
Odkrite pomanjkljivosti:	NE, zapisnik je POZITIVEN

Dimnikarska družba

Sedež: DIMNIKARSTVO DETLCA d.o.o., BRŠLIJIN 31,8000 NOVO MESTO
Kontaktne podatki: Tel: 041726577,, E-pošta:dimnikarstvodelca@gmail.com
Številka dovoljenja za opravljanje dimnikarskih storitev: 354-2/2020-8

Dimnikar

Osebnostno ime: OMERČEVIĆ ISMET
Kontaktne podatki:
Serijska številka dimnikarske izkaznice: 20060338467

Mala kurilna naprava

Številka male kurilne naprave:
Kurilna naprava: Dimnik
Status: izven uporabe
Vrsta goriva:

Uporabnik

Osebnostno ime oz.firma: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD Mestne občine Novo mesto, MESTNE NJIVE 003 stan.10, 8000
Lokacija: 1456-449-0
Upravljalavec: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD Mestne občine Novo mesto
Šifra klienta: 0027857

Pomanjkljivosti in dodatne ugotovitve

Ni ugotovljenih pomanjkljivosti

Opombe

Stanovanje ima lasten priključek na pripadajočo dimniško tuljavo. Dimovodna naprava (tuljava) za stanovanje št. 10 na naslovu Mestne njive 3 ustreza tehničnim zahtevam za varen odvod dimnih plinov. Priklop plinske peči na predmetno dimniško tuljavo je s stališča dimnikarske stroke dovoljen in izvedljiv, ob upoštevanju navodil proizvajalca kurilne naprave.

Podpis uporabnika dimnikarske storitve:

Podpis dimnikarja:
DIMNIKARSTVO DETLCA D.O.O.


(Poslujemo brez žiga)