

ZAPISNIK O PREGLEDU

izdan v skladu z Ur.l.RS, št. 77/17

Vrsta:	Izredni pregled
Namen pregleda:	Pregled obst. dim. napr., ugotavljanja teh.ustreznosti za priklop KN na plin
Številka:	P-20260623122437
Datum:	23.06.2026
Odkrite pomanjkljivosti:	DA, zapisnik je NEGATIVEN
Dimnikarska družba Sedež: DIMNIKARSTVO DETLCA d.o.o., BRŠLIJIN 31,8000 NOVO MESTO Kontaktne podatki: Tel: 041726577,, E-pošta:dimnikarstvodelca@gmail.com Številka dovoljenja za opravljanje dimnikarskih storitev: 354-2/2020-8	
Dimnikar Osebno ime: OMERČEVIĆ ISMET Kontaktne podatki: Serijska številka dimnikarske izkaznice: 20060338467	
Mala kurilna naprava Številka male kurilne naprave: Kurilna naprava: Dimnik Status: izven uporabe Vrsta goriva:	
Uporabnik Osebno ime oz.firma: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD Mestne občine Novo mesto, TRDINOVA ULICA 005B stan.9, 8000 Lokacija: 1483-463-0 Lastnik: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD Mestne občine Novo mesto Šifra klienta: 0022422	
Pomanjkljivosti in dodatne ugotovitve Skupina: 19 neustrezni ali neurejeni pogoji za uporabo malih kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav; Rok za odpravo:	
Opombe Med pregledom je bilo ugotovljeno, da obstaja možnost priklopa plinske peči na predvideno dimniško tuljavo, na katero trenutno ni priključena nobena druga kurilna naprava. Pogoj za izvedbo del: pred začetkom montaže in izvedbe priključitvenih del je potrebno izvesti generalno čiščenje dimniške tuljave.	

Podpis uporabnika dimnikarske storitve:

Podpis dimnikarja:
DIMNIKARSTVO DETLCA D.O.O. ,

(Poslujemo brez žiga)